

**DISTRIBUCION DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL UAM-IZTAPALAPA
SIMULACRO GENERAL SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2008, HORAS.**

HIPOTESIS:MOVIMIENTO SISMICO DE 6.1 GRADOS RICHTER A 30KM. AL NOR-NOROESTE DEL PUERTO DE ACAPULCO
EPICENTRO: LATITUD 17°N, LONG 100.5°O, PROFUNDIDAD 13 KM, DURACIÓN 35 SEGUNDOS

| EDIFICIO | UBICACIÓN | TIEMPO | PERSONAS | OBSERVACIONES |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| A | P.B. | 3.00 | 200 | |
| | 1°PISO | 1.15 | 45 | |
| AA | | | | NO SE ESCUCHÓ LA ALARMA Y NO HABÍA GENTE |
| B | P.B. | 0.35 | 40 | |
| | 1°PISO | 0.45 | 200 | |
| | 2°PISO | 2.30 | 400 | |
| | 3°PISO | 1.30 | 150 | |
| C | P.B. | 3.00 | 170 | |
| | 1°PISO | 3.00 | 400 | MEGAFONO |
| | 2°PISO | 3.30 | 350 | EL GRUPO DEL SALÓN C-213 NO SALIÓ |
| D | P.B. | 2.30 | 40 | |
| | 1°PISO | 5.00 | 400 | MEGAFONO |
| | 2°PISO | 5.00 | 150 | |
| E | P.B. | 0.30 | 350 | |
| | 1°PISO | 1.30 | 680 | MEGAFONO |
| | 2°PISO | 4.00 | 700 | MEGAFONO |
| | 3°PISO | 4.30 | 350 | EL GRUPO DEL SALÓN E-304 NO SALIÓ |
| F | P.B. | 0.45 | 25 | MEGAFONO |
| | 1°PISO | 1.30 | 12 | |
| | 2°PISO | 2.30 | 40 | |
| G | P.B. | 0.45 | 20 | |
| | 1°PISO | | | |
| EDIFICIO | UBICACIÓN | TIEMPO | PERSONAS | OBSERVACIONES |
| POSGRADO | P.B. | 0.50 | 50 | |
| | 1°PISO | 1.00 | 30 | |
| H | P.B. | 1.00 | 35 | |
| | 1 PISO | 1.30 | 50 | |
| | 2 PISO | 1.30 | 29 | |
| H ANEXO | | 1.00 | 15 | |
| L | P.B. Y 1° PISO | 2.20 | 300 | |
| L | 2° Y 3° | 4.00 | 600 | |
| M | P.B. | 0.40 | 100 | EL GRUPO DE DANZA NO SALIÓ |
| | 1°PISO | 0.57 | 30 | MEGAFONO |
| | CAFETERIA | | | NO HABÍA GENTE EN CAFETERÍA |
| Q | P.B. | 0.55 | 45 | |
| | 1°PISO | 0.40 | 25 | |
| P.P.2,3,4, P.A. | P.B. | 4.00 | 45 | EN PP 2 DE LACTEOS, LA GENTE NO SALIÓ |
| N | P.B. | 2.00 | 25 | LA ALARMA NO SE ESCUCHÓ |
| R | P.B. | 0.40 | 110 | |
| | 1° PISO | 1.00 | 50 | |
| | 2° PISO | 2.30 | 20 | |
| PEXPA Y PP | | 0.48 | 14 | |
| BIOTERIO | | 0.20 | 4 | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| S | P.B. | 0.55 | 60 | MEGAFONO |
| | 1°PISO | 3.00 | 63 | |
| | 2°PISO | | | |
| | 3°PISO | 3.00 | 55 | |
| | | | | |
| | | | | |
| EDIFICIO | UBICACIÓN | TIEMPO | PERSONAS | OBSERVACIONES |
| S ANEXO | P.B. | | | NO SE ESCUCHÓ LA ALARMA |
| | 1°PISO | | | NO SALIERON 2 PERSONAS |
| | 2°PISO | 1.30 | 110 | |
| T | P.B. | 0.55 | | |
| | 1°PISO | 0.55 | 50 | MEGAFONO |
| | 2°PISO | 3.00 | 50 | 1PERSONA NO SALIÓ NO ESCUCHÓ LA ALARMA |
| | 3°PISO | 3.00 | 45 | 3 PERSONAS NO SALIERON NO SE ESCUCHÓ LA ALARMA |
| | | | | |
| T ANEXO | P.B. | 0.45 | 100 | ESTUVO CERRADA LA SALIDA DE EMERGENCIA |
| | 1°PISO | 0.45 | 150 | |
| | 2°PISO | | 70 | |
| | 3°PISO | 4.00 | 80 | |
| W | P.B. | 0.50 | 73 | NO SE ESCUCHA LA ALARMA |
| | 1°PISO | | | |
| | 2°PISO | 1.20 | 125 | |
| I | P.B. | | | NO SE ESCUCHA LA ALARMA |
| | 1°PISO | | | |
| I' | P.B. | | | NO SE ESCUCHA LA ALARMA |
| | 1°PISO | | | |
| | | | | |

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 7330 |
|--------------|-------------|